

POKYNY K MONTÁŽI KAPILÁRNÍCH ROHOŽÍ OMÍTNUTÝCH NA SVISLÝCH KONSTRUKCÍCH

Pozn.: Je nutné, aby fungovala spolupráce a komunikace mezi stavbou a topenářskou firmou.

Příprava stěn (zajišťuje stavba)

Pozn.: Vnější stěna musí vykazovat k-hodnotu minimálně 0,35 W/(m²K). Pokud toto není splněno, musíme použít vnitřní izolaci na stěnu. Topená stěna musí vykazovat příslunou únosnost.

- ✓ vysekání drážek pro sběrná potrubí – bližší určení dle konkrétní projektové dokumentace
- ✓ začistění stěn určených pro instalaci kapilárních rohoží
- ✓ vyhlazení nerovností (pro zamezení případného poškození kapilár)
- ✓ nanesení penetrace

Příprava přívodního potrubí (zajišťuje montážní topenářská firma)

Pozn.: Před začátkem práce je třeba vědět, jaká je plocha stěn a rozmístění rohoží (kladeční plán).

V tomto pracovním podkladu je specifikace rohoží, jejich pokládka a napájecí větve. Ve výměrách stěn musí být také vyznačeny všechny plochy, které musí zůstat bez kapilárních rohoží, např. pro postavení skříní, instalaci osvětlení atd.

- ✓ instalace napájecího rozvodu (napájecí vedení a sběrné trubice jsou instalovány dle PD, nejčastěji do tzv. „kapes“ – drážek při podlahové či stropní desce)

Připojení kapilárních rohoží na rozvod přívodního potrubí (zajišťuje montážní topenářská firma)

Pozn.: Před vlastní instalací je třeba kapilární rohože vybalit z krabic min. dva dny předem a při teplotě alespoň 8°C. Za těchto podmínek dojde k jejich narovnání, což usnadňuje montáž. Je vhodné, aby rohože byly vybalovány dle kladečského plánu nebo dle harmonogramu prací.

- ✓ spojení kapilárních rohoží do jednotlivých okruhů (spojování rohoží uvnitř okruhu je provedeno třítrubkovým souproutým tzv. Tichelmannovým rozvodem)
- ✓ připojení okruhů kapilárních rohoží na přívodní potrubí

Pozn.: Veškeré spoje jsou provedeny jako nerozebíratelné – svařováním plastů dle platných technických předpisů.

- ✓ připevnění rohoží na stěny pomocí lepicí pásky resp. talířových terčků (síla nástřelu a délka hřebů se volí tak, aby rohože byly dostatečně připevněny a zároveň nedocházelo k poškození či roztrhnutí distančníků),
- ✓ srovnání rohoží – napnutí kapilár
- ✓ provedení tlakové zkoušky instalovaného zařízení tlakem 10 bar po dobu min. jedné hodiny
- ✓ nastavení klidového tlaku cca 3 bar až do uvedení do provozu

Dokončení stěny (zajišťuje stavba)

Pozn.: Respektujte pokyny výrobce.

- ✓ nanesení omítky – dbát na minimální tloušťku omítky, dle předpisu stačí 7 mm (tloušťka omítky je rozhodující pro regulaci topného/chladicího výkonu).
- ✓ během omítání připevnění armovací tkaniny na kapilární rohože po celé ploše instalace
- ✓ uhlazení omítky – bezpodmínečně omítku zpracovat hladkým hladítkem, vyvarujeme se tak poškození kapilár

Pozn.: Při celém průběhu dokončovacích prací je nutné sledovat nastavený tlak systému, v případě poklesu tlaku okamžitě informovat instalační topenářskou firmu, která zajistí opravu.



- ✓ nanesení finálního nátěru

Dokončení montáže topného/chladicího systému (zajišťuje montážní topenářská firma)

Pozn.: Následující body lze provádět až po připojení soustavy na zdroj tepla/chladu.

- ✓ propláchnutí systému
- ✓ provedení zkoušky těsnosti
- ✓ provedení provozní zkoušky – vše dle ČSN 06 0310

Obrazová příloha:





Pozn.: Platí pro normální prostředí.